

Общество с ограниченной ответственностью
«Многопрофильное предприятие
«ЛУЧ»

410004 г. Саратов ул. Чернышевского, 59, литера «Г», оф. 68, ИНН 6454113905, КПП 645401001

АКТ № 04-22В
обследования технического состояния
вентиляционных каналов

«26» января 2022 г

Мы, нижеподписавшиеся, представители
Заказчика ООО «ТИС», в лице и.о. директора Григорьевой О.В.
и подрядной организации ООО «МП «Луч» Директор Летунов И.С. и чистильщик Чертухин А.В.
(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том,
что произведена периодическая проверка технического состояния вентиляционных
каналов в квартирах жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. Санаторная, д. 3 «Ж»
с целью определения пригодности вентканалов для отвода продуктов сгорания и вентиляции
помещений в соответствии с правилами ремонта печей, стандартами, строительными нормами и
правилами.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Обследованием установлено:

| № квартиры (наименование помещения) | Материал | Вентиляционные каналы | |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Обнаружены дефекты | Пригодность (да, нет) |
| №1 ÷ № 236 | Кирпич, 140x140 | Нет | Да |

Заключение:

Вентканалы находятся в технически исправном состоянии.
(исправном/неисправном)

Подписи комиссии.



[Подпись] /Григорьева О.В./
Ф.И.О.
[Подпись] /Летунов И.С./
Ф.И.О.
[Подпись] /Чертухин А.В./
Ф.И.О.