

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к договору на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования №00269/ЭН-ВДГО от 24.07.2020г.

г. Энгельс

от " ____ " _____ 20 ____ г.


АО «Газпром газораспределение Саратовская область», в лице заместителя директора по прочей деятельности филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Энгельсе Домаренкова Михаила Михайловича, действующего на основании доверенности № 06/15 от 31.12.2019, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ООО «Технологии Инженерных Систем» (ООО «ТИС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющей обязанности директора Григорьевой Олеси Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что на основании договора №00269/ЭН-ВДГО от 24.07.2020г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующую работу по адресу: г. Энгельс, ул. Маршала А.М. Василевского, 32:

№ п/п	№ позиции по прейскуранту	Наименование работ	Ед. измерен.	Кол-во	Количество работ за отчетный период	Стоимость за ед. обслуживания с НДС, руб	Общая стоимость с НДС, руб
1	1.9	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	44	1	120,6	5 306,40р.
ИТОГО:							5306,40
В том числе НДС 20%:							884,40
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:							5306,40

Претензий по выполненной работе не имеется.

Исполнитель:

Заместитель директора по прочей деятельности филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Энгельсе


/М.М. Домаренков

Заказчик:

Исполняющий обязанности директора ООО «Технологии Инженерных Систем»


/О.В.Григорьева/

Приложение № 5 к договору на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах № 00269/ЭН-ВДГО от "24" июля 2020 г.

Акт об отсутствии предоставления доступа для проведения работ по ТО ВДГО в многоквартирном жилом доме

По адресу: согласно Приложения №1.

Дата, место составления акта 22.09.2020 г. ул. Маршала А.М. Воеводского 32

Заказчик: ООО "ГИС", исполняющий обязанности директора Григорьева Олеся Владимировна

Наименование ТСЖ, ЖСК, УК, УО Ф.И.О., представителя заказчика

Исполнитель: филиал АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г. Энгельсе в лице заместителя директора по прочей деятельности филиала М.М. Домаренкова

Наименование структурного подразделения: ТО ГО ПП

Мастер служб ТО ГО ПП В.Ю. Молчанов, слесарь 5р. Еранкевич
Ф.И.О., должность специалистов, производящих работы (услуги)

Составили АКТ об Отсутствии в доступе к общедомовому имуществу, для проведения работ по ТО ВДГО в соответствии

№ п/п	Отсутствие предоставления доступа в квартиру №:
1-127	1,2,4,5,7,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,59,60,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,83,84,85,86,89,91,93,95,96,97,98,99,100,102,103,105,106,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,134,138,139,142,144,145,146,0147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,159,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171

Для проведения технического обслуживания газового оборудования прошу Вас предоставить доступ к газовому оборудованию абонентов, отсутствовавших на момент проведения плановых работ. Время и дату проведения работ прошу предварительно сообщить по тел.: 56-30-16. Информация об абонентах, отсутствовавших на момент проведения плановых работ или не предоставивших доступ к газовому оборудованию, будет направлена поставщику газа - ООО "Газпром межрегионгаз Саратов".



АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
(наименование эксплуатационной организации)

Акт N 6/н
технического обслуживания газопровода

Объект газификации: ООО, ГИС^а
Наружный фасадный газопровод и
внутриквартирный газовый разводка
108, 104, 101, 94, 92, 87, 88, 81, 80, 90, 78, 79, 80, 443, 141, 137, 140
53, 46, 43, 41, 107, 18, 32, 31, 13, 11, 6, 8, 3, 68, 67, 61, 57, 135,
133, 136, 131, 121, 120, 116, 116, 116, 160, 133,
116,

Адрес объекта газификации г. Энгельс, ул. и. Васильева 34

Дата и время начала и окончания работ: 22.09.2010 - 8⁴⁰ - 22.09.2010 - 13⁴⁰

Руководитель работ: мастер службы ТО ПП В.Ю. Молчанов
(должность, инициалы, фамилия)

Состав бригады: слесарь 5 р. по эксплуатации и ремонту газопроводов и
газового оборудования Еранкевич С.В.

(должность, инициалы, фамилия)

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией N
6П, 14П, 16П, 18П

Инструктаж о мерах безопасности получили  /С.В. Еранкевич/
личная подпись инициалы, фамилия

Выполнено техническое обслуживание наружного газопровода (отметить
нужное):

стального

медного

внутреннего газопровода (отметить нужное):

стального

медного

металлополимерного

гибких рукавов

Устранены неисправности:

Устранены 4 утечки на развязном уличном газопроводе без резьбовых соединений (кислородный).
Устранена утечка газа на внутриквартирном газопроводе, в квартирах № 8, 43, 44, 82, 90, 160.
Не допуск до газового оборудования в 707 ч 170 квартир

В результате проведенного технического обслуживания (отметить нужное):

не выявлена необходимость проведения ремонта

выявлена необходимость проведения ремонта и составлена ремонтная заявка N ___ от _____

произведено отключение газоиспользующего оборудования и составлен акт N ___ от _____

произведен ремонт в аварийном порядке

другое

Руководитель работ


личная подпись

/В.Ю. Молчанов/
инициалы, фамилия

Мастер участка Федосеев В.С. —