

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к договору на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования №00269/ЭН-ВДГО от 24.07.2020г.

г. Энгельс

от " 02 " 09 20 20 г.

АО «Газпром газораспределение Саратовская область», в лице заместителя директора по прочей деятельности филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Энгельсе Домаренкова Михаила Михайловича, действующего на основании доверенности № 06/15 от 31.12.2019, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и ООО «Технологии Инженерных Систем» (ООО «ТИС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющей обязанности директора Григорьевой Олеси Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что на основании договора №00269/ЭН-ВДГО от 24.07.2020г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующую работу по адресу: г. Энгельс, ул. Санаторная, д.3 "Ж":

№ п/п	№ позиции по прейскуранту	Наименование работ	Ед. измерен.	Кол-во	Количество работ за отчетный период	Стоимость за ед. обслуживания с НДС, руб	Общая стоимость с НДС, руб
1	1.11	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	1,236	1	465,1	574,86р.
2	1.9	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	79	1	120,6	9 527,40р.
ИТОГО:							10102,26
В том числе НДС 20%:							1683,71
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:							10102,26

Претензий по выполненной работе не имеется.

Исполнитель:

Заместитель директора по прочей деятельности филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Энгельсе

М.М. Домаренков



Заказчик:

Исполняющий обязанности директора ООО «Технологии Инженерных Систем»

О.В.Григорьева/



Приложение № 5 к договору на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах № 00269/ЭН-ВДГО от "24" июля 2020 г.

Акт об отсутствии представления доступа для проведения работ по ТО ВДГО в многоквартирном жилом доме

По адресу: согласно Приложения №1.

Дата, место составления акта

04.08.2020г., в доме, ул. Сивакофас, г.С.А.

Заказчик: ООО "ТИС", исполняющий обязанности директора Григорьева Олеся Владимировна

Наименование ТСЖ, ЖСК, УК, УО Ф.И.О., представителя заказчика

Исполнитель: филиал АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г. Энгельсе в лице заместителя директора по прочей деятельности филиала М.М. Домаренкова

Наименование структурного подразделения: ТО ГО ПП

Мастер службы ТО ГО ПП В.Ю. Молчанов, слесарь 5р С.В. Еранкевич

Ф.И.О., должность специалистов, производящих работы (услуги)

Составили АКТ об Отсутствии в доступе к общедомовому имуществу, для проведения работ по ТО ВДГО в соответствии с договором № 00269/ЭН-ВДГО от «24» июля 2020 г., в квартире (квартиры):

№ п/п	Отсутствие предоставления доступа в квартиру №:
1-157	1,2,4,7,9,12,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,50,53,54,55,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,74,77,80,81,87,89,90,91,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,108,109,110,112,113,116,117,119,120,123,124,125,127,128,130,131,132,133,134,136,137,140,141,142,143,144,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,157,158,159,160,161,163,164,166,169,170,171,172,173,174,176,178,180,181,182,186,187,188,191,192,193,194,195,197,200,202,203,204,207,208,209,210,212,213,217,218,221,222,224,227,228,230,233,236.

Для проведения технического обслуживания газового оборудования прошу Вас предоставить доступ к газовому оборудованию абонентов, отсутствовавших на момент проведения плановых работ. Время и дату проведения работ прошу предварительно сообщить по тел.: 56-30-16. Информация об абонентах, отсутствовавших на момент проведения плановых работ или не предоставивших доступ к газовому оборудованию, будет направлена поставщику газа - ООО "Газпром межрегионгаз Саратов".



Исполнитель

[Signature] /М.М. Домаренков/



/О.В.Григорьева/

АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
(наименование эксплуатационной организации)

Акт № 6/н
технического обслуживания газопровода

Объект газификации: ООО "ГНС"
наружный фасадный газопровод и
внутриквартирные газовые разветки
№ 10, 11, 6, 8, 5, 3, 196, 162, 156, 115, 139, 138, 135, 126,
122, 121, 118, 114, 111, 107, 101, 93, 92, 88, 85, 232, 234, 235,
231, 229, 225, 226, 223, 219, 220, 214, 215, 216, 211, 206,
205, 198, 199, 201, 185, 184, 190, 189, 179, 175, 168, 165, 177, 167, 84,
83, 82, 78, 79, 75, 76, 72, 73, 69, 183, 86, 32, 54, 57, 56, 52, 51, 46, 40, 34, 31, 23, 21
Адрес объекта газификации г. Энгельс, ул. Самарская 3, №

Дата и время начала и окончания работ: 2.09.20-14⁰⁰ - 2.09.20-20⁰⁰

Руководитель работ: мастер службы ТО ПП В.Ю. Молчанов
(должность, инициалы, фамилия)

Состав бригады: слесарь 5 р. по эксплуатации и ремонту газопроводов и
газового оборудования Еранкевич С.В.

(должность, инициалы, фамилия)

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией №
6П, 14П, 16П, 18П

Инструктаж о мерах безопасности получили  /С.В. Еранкевич/
личная подпись инициалы, фамилия

Выполнено техническое обслуживание наружного газопровода (отметить
нужное):

стального

медного

внутреннего газопровода (отметить нужно):

стального

медного

металлополимерного



гибких рукавов

Устранены неисправности:

Устранены утечки газа из рукавов соединенных
на вентрикулярных разводке
в пунктах 88, 85, 31, 80, 40, 82.
в пункте 82 на сегодня отсутствует плавка.

В результате проведенного технического обслуживания (отметить
нужное):



не выявлена необходимость проведения ремонта



выявлена необходимость проведения ремонта и составлена
ремонтная заявка N ____ от _____



произведено отключение газоиспользующего оборудования и
составлен акт N ____ от _____



произведен ремонт в аварийном порядке



другое

Руководитель работ



личная подпись

/В.Ю. Молчанов/
инициалы, фамилия

ССС, ТММ⁹ Миссия Е.В. система Желез