

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУЧ»

410004 г. Саратов ул. Чернышевского, 59 ИНН 6453093276, КПП645401001, тел./факс (8452)29-49-53, luch.sar@mail.ru

АКТ № 04/04
обследования технического состояния
вентиляционных каналов

«27» апреля 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «ТИС»
И.о. директора Григорьева О.В.
(наименование заказчика (владельца дома, ТСЖ, УК, организация), должность, ФИО)

и представители ООО «Луч» инженер Дорофеев К.О.
и чистильщик 2-го разряда Руснак В.Д.
(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том,
что произведена периодическая проверка технического состояния вентиляционных каналов в квартирах жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. М. Василевского, д. 32 с целью определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора, стандартами, строительными нормами и правилами.
Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Обследованием установлено:

№ квартиры (наименование помещения)	Материал	Вентиляционные каналы	
		Обнаружены дефекты	Пригодность (да, нет)
№1 ÷ №173	Кирпич, 140x140	Нет	Да

Подписи комиссии.

[Подпись] / Григорьева О.В.

[Подпись] / Дорофеев К.О.

[Подпись] / Руснак В.Д.

