

Поставщик:

Потребитель: ООО «ТИС»

Прибор: Корректор ЕК270 № 13113183

Объект: Узел учёта газа

Место установки: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Маршала Василевского, д. 32

Начало дня приборное: 10:00:00

Начало дня программное: 10:00:00

Период отчёта: с 23.09.2019 10:00:00 по 24.10.2019 10:00:00 Поток: 1

Посуточный отчёт

Дата	Враб.общ. [м3] (потребление)	Вст.общ. [м3] (потребление)	P [бар]	T [°C]	i, кор.	Враб.общ. [м3] (счётчик)	Вст.общ. [м3] (счётчик)
23.09.2019	0,0000	0,0000	0,9899	8,77	1,01611	—	—
24.09.2019	0,0000	0,0000	1,0009	9,47	1,02486	1721501,0000	1782812,6605
25.09.2019	0,0000	0,0000	1,0068	10,36	1,02765	1721501,0000	1782812,6605
26.09.2019	0,0000	0,0000	1,0090	10,77	1,02844	1721501,0000	1782812,6605
27.09.2019	0,0000	0,0000	1,0114	11,42	1,02852	1721501,0000	1782812,6605
28.09.2019	0,0000	0,0000	1,0119	12,13	1,02643	1721501,0000	1782812,6605
29.09.2019	0,0000	0,0000	1,0087	11,63	1,02498	1721501,0000	1782812,6605
30.09.2019	0,0000	0,0000	1,0165	13,77	1,02511	1721501,0000	1782812,6605
01.10.2019	1262,0000	1281,3045	1,0362	19,15	1,02567	1722763,0000	1784093,9650
02.10.2019	925,0000	937,9749	1,0481	23,03	1,02387	1723688,0000	1785031,9399
03.10.2019	1135,0000	1141,8733	1,0469	24,86	1,01638	1724823,0000	1786173,8132
04.10.2019	1065,0000	1071,0151	1,0433	23,60	1,01718	1725888,0000	1787244,8283
05.10.2019	1048,0000	1045,1224	1,0387	24,71	1,00885	1726936,0000	1788289,9507
06.10.2019	998,0000	983,4671	1,0325	26,26	0,99754	1727934,0000	1789273,4178
07.10.2019	1490,0000	1537,6046	1,0391	15,82	1,04059	1729424,0000	1790811,0224
08.10.2019	1412,0000	1457,1045	1,0465	17,63	1,04142	1730836,0000	1792268,1269
09.10.2019	1407,0000	1454,8645	1,0496	17,55	1,04476	1732243,0000	1793722,9914
10.10.2019	1233,0000	1266,2698	1,0488	19,04	1,03863	1733476,0000	1794989,2612
11.10.2019	1148,0000	1166,8805	1,0462	20,93	1,02933	1734624,0000	1796156,1417
12.10.2019	1084,0000	1103,2602	1,0505	22,04	1,02981	1735708,0000	1797259,4019
13.10.2019	1100,0000	1116,2599	1,0461	21,53	1,02714	1736808,0000	1798375,6618
14.10.2019	953,0000	966,3039	1,0518	22,65	1,02875	1737761,0000	1799341,9657
15.10.2019	1129,0000	1145,2479	1,0504	23,59	1,02422	1738890,0000	1800487,2136
16.10.2019	1431,0000	1484,8407	1,0579	19,25	1,04702	1740321,0000	1801972,0543
17.10.2019	1292,0000	1334,5298	1,0548	19,32	1,04353	1741613,0000	1803306,5841
18.10.2019	1118,0000	1134,4065	1,0510	22,76	1,02762	1742731,0000	1804440,9906
19.10.2019	1163,0000	1180,8584	1,0564	24,74	1,02610	1743894,0000	1805621,8490
20.10.2019	1372,0000	1415,8036	1,0595	20,84	1,04280	1745266,0000	1807037,6526
21.10.2019	1079,0000	1106,9661	1,0571	21,47	1,03819	1746345,0000	1808144,6187
22.10.2019	1212,0000	1236,9339	1,0531	21,95	1,03254	1747557,0000	1809381,5526
23.10.2019	132,0000	133,2555	1,0551	25,09	1,02353	1747689,0000	1809514,8081
Итого:	26188,0000	26702,1476	1,0379	18,91			

Примечание: в интервалах, затенённых серым цветом, содержится сообщения о начале или завершении нештатных ситуаций.

ИТОГИ ПО ОТЧЁТУ

Суммарный рабочий объём [м3]: V = 26188,0000
Суммарный стандартный объём [м3]: Vст. = 26702,1476
Среднее давление [бар]: P = 1,0379
Средняя температура [°C]: T = 18,9068

Представитель поставщика: _____ / /

Ответственный за учёт: Т.Ф. Ушаева О.В.

Ответственный за прибор: _____



Донесение № _____
о расходе природного газа
за август 2019 месяц 2019 года
по договору поставки газа № 46-5-50302/19 (для нужд граждан)
Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Инженерных Систем»
(наименование Покупателя)

№ пп	Адрес объекта (площадки)	Код площадки	Марка узла учета	Дата очередной поверки	Показания узла учета		Параметры расчета			Коэф-т приведения	Объем газа, тыс. м3	Примечание
					Начальные на _____ 201__	Конечные на _____ 201__	Средняя температура газа, град. С	Среднее давление газа, Мпа	газ, Мпа			
1	Саратовская область, Энгельский р-н, г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М.,	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		22187	ЕК-270 №13113183 GT60 RVG GT60	11.10.23		1788812				38269		
		22187	№13101910	11.10.23		1821081						

Уполномоченный представитель Покупателя

Дата 18.10.2019 г.

(подпись) _____
(ФИО) Дуд, Андрей Владимирович
М.П. _____

Отметка Поставщика о получении донесения о расходе газа:

Специалист по учету газа ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" _____
(подпись) _____
(ФИО) _____

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для бытовых счетчиков (до 10 м3/ч включительно) без термокомпенсации Покупателем заполняются ст. 1-7. Столбцы 8, 9 остаются незаполненными. Столбцы 10, 11 заполняются специалистом по учету газа Поставщика.
- Для счетчиков (более 10 м3/ч) без корректора Покупателем заполняются столбцы 1-9. Данные столбцов 8, 9 заполняются по согласованию с Поставщиком, при наличии у Покупателя поверенных и принятых Поставщиком манометров и термометров. Столбцы 10, 11 заполняются специалистом по учету газа Поставщика.
- Для узлов учета с корректорами, в том числе для бытовых счетчиков с термокомпенсацией, Покупателем заполняются ст. 1-7. Столбцы 8, 9, 10 остаются не заполненными. Столбец 11 заполняется специалистом по учету газа Поставщика.
- При наличии у потребителя двух или более площадок, по данному договору составляется одно донесение с добавлением дополнительных строк по каждой площадке.

Поставщик

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ СОГЛАСОВАНА

Покупатель